



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«24» сентября 2021 г.
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 254

В период с 23 по 24 сентября 2021 года по адресу: г. Ярославль, ул. Ярославская, 155
(место проведения проверки)

На основании: решения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Ропотова А.В. от «08» сентября 2021 года № 254

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №117».

Продолжительность проверки: с 11 ч. 00 мин 23.09.2021 г. до 11ч. 00 мин. 24.09.2021 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)
Заведующий МДОУ «Детский сад №117» Холодаева Ольга Владимировна 09.09.2021г. в 12:10.
(фамилия, инициалы, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Ракушкин Вадим Георгиевич.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ «Детский сад №117» Холодаева Ольга Владимировна.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание соответствует классу функциональной пожарной опасности Ф1.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 806 объект, относится к категории значительного риска. Год постройки – 2019. Одноэтажное на 6 групп.

■ **В ходе проведения проверки:** нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено. (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
-			

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: -

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор города Ярославля

по пожарному надзору Ракушкин В.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» сентября 20 21 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДОУ «Детский сад №117» Холодаева Ольга Владимировна

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» сентября 20 21 г.

